

**Ordinul MAI nr. 138/2015 - aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea,  
verificarea, reîncărcarea, repararea și  
scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu**

**Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu**

Art. 24. — Durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

Art. 26. — (1) Stingătoarele de incendiu portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H1 0se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate.

(2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.